



UWAGA:

JEZELI WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH POMONTAŻOWYCH REZYSTANCJI POSZCZEGÓLNYCH UZIOMÓW BĘDĄ WIĘKSZE NIŻ 10Ω (10 OMÓW) NALEŻY ROZBUDOWAĆ ISTNIEJĄCE UZIEMIENIE INSTALUJĄC DODATKOWE W POSTACI PRĘTÓW OCYNKOWANYCH O ŚREDNICY 18mm I DŁUGOŚCI 6,0m

		P.G.B. GEOKONSBUD Piotr Kuleta	
Tytuł rysunku: <b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>		Biuro: POZNAŃ, ul. WYSPIAŃSKIEGO 10/8, tel. 602-392-185	
INWESTOR: REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA Sieraków, ul. Poznańska 8 działka nr ewid. 1601/2	PROJEKTOWAŁ: inż. Witold Szulc upr. 383/83/Pw	PDPIS:	
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej 64-410 Sieraków Wlkp, ul. Poznańska 8	NUMER UMOWY: umowa z dnio -----		
BRANŻA: Elektryczno	STADIUM / DATA: PB / czerwiec 2019	SKALA: 1:200	NUMER RYSUNKU: 9